

Дефектный акт технического обследования объекта электросетевого хозяйства (ЭСХ)

на определение объема работ по реконструкции ГЩУ ПС "Трубная-1"
(капитальный ремонт/средний ремонт/текущий ремонт)

объект ЭСХ ГЩУ ПС "Трубная-1"
(наименование объекта)

Комиссия ООО "Первая сетевая компания" в составе:
(наименование компании)

Председатель комиссии главный энергетик: Агапов Вадим Анатольевич
(должность, структурное подразделение, ФИО)

Члены комиссии заместитель главного энергетика: Гулевский Ренат Владимирович
(должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ОПУ: Кулюкин Николай Валерьевич
(должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник участка строительства электрических сетей: Пономарев Виталий Викторович
(должность, структурное подразделение, ФИО)

ведущий инженер РЗА: Корабельников Роман Александрович
(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотрев техническое состояние ГЩУ ПС "Трубная-1"
(наименование объекта)

определила следующий объем работ, подлежащий выполнению

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование дефектов
1	Замена панелей главного щита управления ПС "Трубная-1"	шт.	5	Физический и моральный износ оборудования, кабельно-проводниковой продукции. Отсутствие резерва оборудования в связи с прекращением производства, износ механической и электрической частей релейно-контакторной аппаратуры, старение изоляции кабельно-проводниковой продукции

Председатель комиссии: главный энергетик Агапов В.А.

(Подпись)

Члены комиссии: заместитель главного энергетика Гулевский Р.В.

(Подпись)

начальник ОПУ Кулюкин Н.В.

(Подпись)

начальник участка строительства электрических сетей Пономарев В.В.

(Подпись)

ведущий инженер РЗА Корабельников Р.А.

(Подпись)