

"15" 08 2024 г.

# Дефектный акт технического обследования объекта электросететового хозяйства (ЭСХ)

на определение объема работ по реконструкции ячеек 6 кВ ПС "Трубная-1" В1,В2,СВ  
(капитальный ремонт/средний ремонт/текущий ремонт)

объект ЭСХ ячейки 6 кВ ПС "Трубная-1" В1,В2,СВ  
(наименование объекта)

Комиссия ООО "Первая сетевая компания" в составе:  
(наименование компании)

Председатель комиссии главный энергетик: Агапов Вадим Анатольевич  
(должность, структурное подразделение, ФИО)

Члены комиссии заместитель главного энергетика: Гулевский Ренат Владимирович  
(должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник ОПУ: Кулюкин Николай Валерьевич  
(должность, структурное подразделение, ФИО)

начальник участка строительства электрических сетей: Пономарев Виталий Викторович  
(должность, структурное подразделение, ФИО)

ведущий инженер РЗА: Корабельников Роман Александрович  
(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотрев техническое состояние ячейки 6 кВ ПС "Трубная-1" В1,В2,СВ  
(наименование объекта)

определила следующий объем работ, подлежащий выполнению

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование дефектов
1	Замена выключателя ячейки В1 6 кВ	шт.	1	износ шарнирных соединений привода выключателя; моральный износ
2	Замена комплекта РЗА выключателя ячейки В1 6 кВ	компл.	1	износ оборудования РЗА и кабельно-проводниковой продукции; моральный износ
3	Замена выключателя ячейки В2 6 кВ	шт.	1	износ шарнирных соединений привода выключателя; моральный износ
4	Замена комплекта РЗА выключателя ячейки В2 6 кВ	компл.	1	износ оборудования РЗА и кабельно-проводниковой продукции; моральный износ
5	Замена выключателя ячейки СВ 6 кВ	шт.	1	износ шарнирных соединений привода выключателя; моральный износ
6	Замена комплекта РЗА выключателя ячейки СВ 6 кВ	компл.	1	износ оборудования РЗА и кабельно-проводниковой продукции; моральный износ


Председатель комиссии: главный энергетик Агапов В.А.


Члены комиссии: заместитель главного энергетика Гулевский Р.В.


начальник ОПУ Кулюкин Н.В.


начальник участка строительства электрических сетей Пономарев В.В.


ведущий инженер РЗА Корабельников Р.А.

  
(Подпись)

  
(Подпись)

  
(Подпись)

  
(Подпись)

  
(Подпись)