



" 27 " 08 2024 г.

Дефектный акт
технического обследования объекта электросетевого хозяйства (ЭСХ)

на определение объема работ по реконструкции КТП 6/0,4 кВ СНТ "Строитель-2"
(капитальный ремонт/средний ремонт/текущий ремонт)

объект ЭСХ КТП 6/0,4 кВ СНТ "Строитель-2"
(наименование объекта)

Комиссия ООО "Первая сетевая компания" в составе:
(наименование компании)

Председатель комиссии главный энергетик: Агапов Вадим Анатольевич
(должность, структурное подразделение, ФИО)

Члены комиссии заместитель главного энергетика: Гулевский Ренат Владимирович
(должность, структурное подразделение, ФИО)
начальник ОПУ: Кулюкин Николай Валерьевич
(должность, структурное подразделение, ФИО)
начальник участка строительства электрических сетей: Пономарев Виталий Викторович
(должность, структурное подразделение, ФИО)
ведущий инженер РЗА: Коробельников Роман Александрович
(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотрев техническое состояние КТП 6/0,4 кВ СНТ "Строитель-2"
(наименование объекта)

определила следующий объем работ, подлежащий выполнению

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование дефектов
1	Замена трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 400 кВА	шт.	1	Коррозионный износ элементов корпуса киоска ТП, коррозия элементов несущих конструкций панелей РУ 6 кВ и РУ 0,4 кВ

Председатель комиссии: главный энергетик Агапов В.А.

Члены комиссии: заместитель главного энергетика Гулевский Р.В.

начальник ОПУ Кулюкин Н.В.

начальник участка строительства
электрических сетей Пономарев В.В.

ведущий инженер РЗА Коробельников Р.А.

(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)