

Дефектный акт технического обследования объекта электросететового хозяйства (ЭСХ)

на определение объема работ по реконструкции вводных ячеек ТП- 909 А (проект и СМР)
(капитальный ремонт/средний ремонт/текущий ремонт)

объект ЭСХ ТП -909 А
(наименование объекта)

Комиссия ООО "Первая сетевая компания" в составе:
(наименование компании)

Председатель комиссии главный энергетик: Агапов Вадим Анатольевич
(должность, структурное подразделение, ФИО)

Члены комиссии заместитель главного энергетика: Гулевский Ренат Владимирович
(должность, структурное подразделение, ФИО)

инженер по электрооборудованию: Ситников Евгений Владимирович
(должность, структурное подразделение, ФИО)

ведущий инженер РЗА: Корабельников Роман Александрович
(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотрев техническое состояние ТП -909 А
(наименование объекта)

определила следующий объем работ, подлежащий выполнению

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование дефектов
1	Замена выключателя ВНА 10 кВ ячейки №1	шт.	1	физический износ: сколы, трещины опорно-
2	Замена выключателя ВНА 10 кВ ячейки №2	шт.	1	физический износ: сколы, трещины опорно-

Председатель комиссии: главный энергетик Агапов В.А.

Члены комиссии: заместитель главного энергетика Гулевский Р.В.

Инженер по электрооборудованию Ситников Е.В.

начальник участка строительства электрических сетей Пономарев В.В.

ведущий инженер РЗА Корабельников Р.А.

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)